

தடையின்மைச் சான்று
மதுரவாயல் தீயணைப்பு-மீட்புப்பணி நிலையம்

த.சா.எண்...33/2024

ந.க.எண்: 411/V/MVL/2024

நாள்:13.12.2024

பொருள் : தீயணைப்பு - மீட்புப்பணித்துறை - மதுரவாயல் தீயணைப்பு -
மீட்புப்பணி நிலையம் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிட
தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல் - குறித்து.


பார்வை : 1. அரசு ஆணை எண்.122 பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள் 14.09.2004
2. அரசு ஆணை எண்.123 பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள் 14.09.2004
3. THE CORRESPONDENT, பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் நாள் 12.12.2024

பார்வையில் காணும் அரசாணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி, No:89, Mahalakshmi Nagar, First Main Road, Velappanchavadi, Chennai - 600095 என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள CHATHRAPATHY SHIVAJI DAV SCHOOL என்ற பள்ளியினை 12.12.2024 அன்று மதுரவாயல் நிலைய, நிலைய அலுவலர் போக்குவரத்து திரு.வி.ஸ்ஹீபன்குமார் அவர்களால் ப்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை.

CONDITIONS

- 1.This License is valid for One year from the date of issue.
- 2.Fire Safety Systems should be maintained in good working condition.
- 3.Mock drill to be conducted periodically with the help of local fire brigade.
- 4.Any erection of permanent or temporary structure should be intimated to this dept.
- 5.Building occupancy capacity should not be more than 4 students per Sq. meter as per The National Building Code-2005.
- 6.Periodical maintenance and care should be taken to maintain all fire protection equipments
- 7.The classrooms should always be in the ground floor up to 3rd standards
- 8.School Safety policy-2016 (National Disaster Management Authority Guidelines above one floor should be must provided Hose Reel System.




நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்பு (ம) மீட்புப்பணிகள் நிலையம்
மதுரவாயல், சென்னை-95.

பெறுநர் :

M/S : The Correspondent,
Chathrapathy Shivaji DAV School,
No:89, Mahalakshmi Nagar,
First Main Road, Velappanchavadi,
Chennai - 600095.

நகல்: மாவட்ட அலுவலர், மத்திய சென்னை மாவட்டம்.